

ZP/220/07/15/14

**Szczecin: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 PZP w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych do zamówienia podstawowego (ZP/220/100/14), polegających na wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych.**

**Numer ogłoszenia: 6841 - 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015**

**OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane**

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4661086, faks 91 4661113 , strona internetowa [www.spsk2-szczecin.pl](http://www.spsk2-szczecin.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Postępowanie prowadzone na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 PZP w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych do zamówienia podstawowego (ZP/220/100/14), polegających na wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Wykonać należy: - dokonać wymiany wszystkich pionów kanalizacyjnych z żeliwnych na PCV wraz z dostosowaniem ich do wymagań ( tj. średnica nie mniejsza niż 110 mm) w taki sposób, by ograniczyć w maksymalny sposób szkody powstałe w wyniku ich wykuwania w ścianach - wykonanie nowej instalacji winno odbywać się na zasadzie odtworzenia tj. przebieg instalacji po trasach instalacji demontowanych - rozważenia utworzenia w tych miejscach szachtów instalacyjnych dla zapewnienia łatwiejszej eksploatacji instalacji w przyszłości - uproszczenia przebiegu instalacji kolektorowych przyziemi budynku w ramach opracowywanej dokumentacji przebudowy pomieszczeń pracowni hemodynamicznej - w ramach towarzyszących prac dokonanie wymian instalacji wodnych tj. zimnej i ciepłej wody użytkowej na zasadach opisanych powyżej - określenia poprzez dokonanie szczegółowej weryfikacji bezwzględnie koniecznych do wykonania pionów wodno-kanalizacyjnych - realizacja prac w sposób pozwalający na ograniczenie w sposób maksymalny powstałych szkód na kondygnacjach Klinik Kardiochirurgii i Kardiologii w celu prostego ich odtworzenia bez konieczności renowacji całych pomieszczeń - rozważenia wymiany poszczególnych pionów od strony korytarza co pozwoli na ograniczenia czasu wyłączenia z eksploatacji pomieszczeń o najważniejszej funkcji ( sale operacyjne, OIK Kardiologiczny, sale wybudzeń, pooperacyjne itd..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7.

**II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

### SEKCJA III: PROCEDURA

**Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie z wolnej ręki

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienie wyboru trybu**

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie art 67 ust 1 pkt 5 lit a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). Uzasadnienie potrzeby udzielenia zamówienia: Potrzeba taka nie dała się przewidzieć wcześniej, ponieważ dokumentacja przebudowy pomieszczeń po Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych opierała się na założeniu , iż skoro koło 2000 roku ówczesny PAM realizował pełną przebudowę pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku dla potrzeb nowotworzonej Klinik Kardiochirurgii i zachował istniejącą instalację, to nie wymaga ona wymiany a niemożliwym było na etapie projektowania dokonanie odkrywek instalacji w funkcjonujących w sposób ciągły oddziałach Szpitala. W trakcie robót rozbiórkowych w budynku W , prowadzonych w ramach realizacji umowy ZP/221/291/14 z 21.11.2014r.okazało się jednak, iż odkryte istniejące piony kanalizacji sanitarnej, do których przewidziane jest odprowadzanie ścieków bytowych z przeprojektowanych pomieszczeń są stare, wykonane z rur żeliwnych o średnicy 75mm i nie będą w stanie przejść dodatkowego obciążenia ściekami. Dodatkowo, ich stan techniczny jest fatalny , są zarośnięte i mają w związku z tym znacznie mniejszą przepustowość od zakładanej. Sytuacja taka grozi zatykaniem się instalacji w przypadku dodatkowego zrzutu ścieków z nowych urządzeń sanitarnych, zaprojektowanych w adaptowanych dla potrzeb Kardiochirurgii pomieszczeniach i zagraża bezpieczeństwu epidemiologicznemu budynku i w konsekwencji realizacji zakontraktowanych świadczeń leczniczych w tym budynku.

### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

#### **NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA**

- Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawczo-Handlowe WEST BUD Jachimowicz Spółka Jawna, ul. Obrońców Tobruku 7, 75-646 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

.....  
Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie