

Szczecin, 08.05.2015 r.

Znak sprawy: ZP/220/36/15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót polegających na przebudowie pomieszczeń piwnic na potrzeby archiwum i węzła ciepłego w budynku administracji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENIA NR 1

Zamawiający dokonuje sprostowania do wyjaśnienia nr 1 z dnia 06.05.2015 r., w związku z oczywistą omyłką zamieszczoną w odpowiedzi do pytania nr 25.

Prawidłowa odpowiedź brzmi następująco:

Pytanie nr 25

Prosimy o informację czy do wyceny należy przyjąć izolację poziomą ścian? Jeśli tak prosimy o podanie sposobu i zakresu tej izolacji?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że należy przewidzieć wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych i zewnętrznych w częściach podpiwniczonych budynku D. Izolację należy przeprowadzić metodą iniekcji.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem