

Szczecin, dn. 04.08.2015 r.

Znak sprawy ZP/220/66/15

w sprawie: dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika kriogenicznego do tlenu ciekłego medycznego z kompletem parownic dla SPSK-2

WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:

Pytanie 1: wnoszący pytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o stworzenie odrębnego pakietu w przedmiocie „Tlen ciekły medyczny”, w tym:

1. tlen ciekły medyczny,
2. dzierżawa 1 szt. zbiornika kriogenicznego na tlen ciekły o poj. 10 000 – 20 000 kg z kompletem parownic (2 szt).

Pakiet skonstruowany jak w przedmiotowej SIWZ może ograniczać liczbę oferentów spełniających wymogi SIWZ, co może być przyczyną nieuzasadnionej eskalacji ceny w ramach jednego pakietu.

Taka praktyka nie leży w interesie publicznym, a tym samym interesie Zamawiającego, którego celem jest uzyskanie konkurencyjnych cen. Jest to zmiana istotna, wpływająca na krąg potencjalnych Wykonawców, którzy byliby zainteresowani uzyskaniem zamówienia.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane wydzielenie.

Wykonawca II:

Pytanie 2: dotyczy przedmiotu zamówienia – gaz medyczny: tlen medyczny (zapis w SIWZ, rozdział II, pkt 6, ppkt 2 i 2a) – wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z zapytaniem o możliwość dopuszczenia dostaw gazu medycznego sprężonego: tlen sprężony medyczny w butlach o pojemności wodnej 40 l zawierających 6,4 m³ gazu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3: dotyczy przedmiotu zamówienia - gaz medyczny: tlen ciekły wraz z dzierżawą zbiornika (zapis w SIWZ, rozdział II, pkt 6 ppkt. 1 i 1a, oraz rozdział II pkt 8-14)

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z zapytaniem o udostępnienie danych technicznych dotyczących min. tonażu drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika na tlen ciekły medyczny wraz z mapką geodezyjną, oraz udostępnienia wszelkich informacji dotyczących ograniczeń ruchu samochodów ciężarowych i dostawczych. Wykonawca informuje, że ma to na celu określenie, czy na trasie dojazdowej nie zaistnieje żadna przeszkoda infrastrukturalna mogące utrudnić, bądź uniemożliwić nie tylko samo posadowienie dzierżawionego zbiornika, ale i dostarczenie potencjalnych dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drogi wewnętrzne znajdujące się na terenie Zamawiającego spełniają warunki równe tym, które spełniają drogi zewnętrzne dojazdowe do SPSK-2.

Zamawiający nie posiada informacji na temat tonażu drogi dojazdowej.

Pytanie 4: w związku z powyższym Wykonawca zwraca się jednocześnie o wydzielenie dostaw tlenu ciekłego medycznego wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego, jako osobnego zadania. Usprawni to zarówno proces samych dostaw, jak i zapewni większą konkurencyjność cenową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane wydzielenie.

Pytanie 5: dotyczy przedmiotu zamówienia - gaz sprężony: dwutlenek węgla (CO₂) (zapis w SIWZ, rozdział II, pkt. 5) Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie w opisie produktu, o jaki rodzaj dwutlenku węgla Zamawiający wnosi w zamówieniu. Zapis w SIWZ jest o tyle niejasny, że nie istnieje na rynku żaden produkt będący jednocześnie gazem medycznym i technicznym. Dostępne są dwa warianty – medyczny LUB techniczny – i stanowią one dwie odrębne kategorie produktów w zakresie nie tylko przeznaczenia, ale parametrów oraz odpowiednich zezwoleń i certyfikatów.

Odpowiedź: w odniesieniu do dwutlenku węgla opisanego w SIWZ, rozdział II pkt 5 Zamawiający wymaga gazu technicznego – zgodnie z opisem zawartym w formularzu cen jednostkowych (załącznik nr 4 do oferty) – zadanie nr 2 poz. 1.

Określenie „produkt leczniczy techniczny” zostało użyte z uwagi na funkcję użytkową przedmiotowego gazu do przedmuchiwania żył oraz w krioterapii i dermatologii do przymrożeń.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

.....
DYREKTOR SPSK-2